

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

BTV

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Harelbeke
056/701405

STROOMLEVERANCIER: *Electrahele*

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: *N.T.*

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. *104/030424/03*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Eigen Gift - Eigen hulp.*
Hartelaarstraat 31 Kume

EIGENAAR: *idem*

Adres: *St. Gen fumeurk 2 Kume*

OPDRACHTGEVER: *Dix BVBA*

Adres: *Schaarstraat 31 Drogen*

INSTALLATEUR: *idem*

Adres: _____

BTW of *V.K.*: *418.068.020*

Datum van het onderzoek: *24/04/2003* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek + controlebezoek volgens WT-10-1006*

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ABAB art. 282) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *ondergrond x ondergrond.*

Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring* Type der lokalen: *Woning*

Begin werken: Fundering *vóór* 1.10.81 - Elektrische installatie *vóór* 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *2x230* V Bescherming van de aansluiting *max 40* A

Voedingskabel hoofdbord: *4 x 10* mm² Alg. schakelaar: type *40A/300mA*

Type van de aardelektrode: *Jus - baren - perinen - horizontale geleider* Schema: *TT*

Aantal borden: *1* ; Aantal eindstroombanen: *9* ; RA: *24* Ohm; RI tot *750* MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eindwoordtekst en situatieschema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de automaatdelen

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *24/04/2008* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,